

Zamawiający:

Gmina Kuźnia Raciborska
47-420 Kuźnia Raciborska, ul. Słowackiego 4
tel. (32) 419-14-17; fax. (32) 419-14-32

WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Numer ogłoszenia: 8024-2011 z dnia 18.01.2011 r.

Nazwa zadania: „Termomodernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Kuźni Raciborskiej, przy ul. Klasztornej 9”.

Zamawiający - **Gmina Kuźnia Raciborska** - działając na podstawie art. 38 ust. 1i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami) informuje, iż wpłynęło **zapytania**, dotyczące treści SIWZ ww. postępowaniu, na które Zamawiający udziela poniższych odpowiedzi:

Zapytanie nr 1 z dnia 26.01.2011r.

- 1. Czy wszystkie kanały instalacji wentylacji nawiewnej mają być izolowane?
Jeżeli tak to ilość izolacji musi odpowiadać ilości metrów kanałów wentylacji.**

Ad. 1

Izolowane winny być tylko kanały wentylacji nawiewnej i wywiewnej prowadzone na zewnątrz budynku. Powierzchnia izolacji kanałów przeznaczonych do izolacji jest zgodna z ilością podaną w przedmiarze robót.

- 2. W opisie kanały wentylacyjne prowadzone na zewnątrz budynku mają mieć dodatkowy płaszcz z blachy aluminiowej. Brak pozycji w przedmiarze.**

Ad. 2.

W przedmiarze robót dla pozycji opisującej izolację kanałów podano złą podstawę wyceny i nieprawidłowy opis. Pozycja przedmiaru robót nr 315 winna być wyceniona wg KNR 2-16 0128-01, przyjmując R x 1,1, z opisem: kanały wentylacyjne prowadzone na zewnątrz budynku izolowane wełną mineralną gr. 50 mm pod blachą aluminiową.

- 3. Grubość izolacji kanałów wentylacyjnych 50 mm. na zewnątrz budynku jest niezgodna z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z listopada 2008 r.**

Ad. 3.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 6 listopada 2008 r., zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie normuje grubości izolacji dla przewodów powietrznych instalacji ogrzewania. Przedmiotowa instalacja nie jest instalacją grzewczą

lecz instalacją wentylacji. W związku z tym podana w projekcie grubość izolacji kanałów równa 50 mm zostaje utrzymana.

Zapytanie nr 2 z dnia 27.01.2011r.

1. Proszę o podanie grubości styropianu z pozycji 36 przedmiaru robót budowlanych.

Ad. 1.

Należy zastosować styropian grubości 2 cm (zgodnie z detalem „A” na rysunku nr 11).

2. Proszę o podanie nazwy systemu izolacji termicznej jaki zamawiający zamierza zastosować.

Ad 2.

Zgodnie z p. 7.2 Opisu Technicznego docieplenie ścian zewnętrznych należy wykonać styropianem metodą lekką mokrą (tzw. BSO – bezspoinowy system ociepleń).

Materiały stosowane do wykonania poszczególnych warstw bezspoinowego systemu zewnętrznego izolowania, tj. masa klejąca, płyty styropianowe, siatka zbrojąca i tynk zewnętrzny muszą być do siebie właściwie dobrane. Do bezspoinowego izolowania zewnętrznego można stosować tylko kompletne systemy, wypróbowane i posiadające polską aprobatę techniczną, pochodzące od firmowego producenta. Niedopuszczalne jest samodzielne dobieranie materiałów z różnych systemów lub od różnych producentów. Może to prowadzić do obniżenia trwałości docieplenia i utraty wymaganych właściwości izolacyjnych. Przy realizacji docieplenia należy ściśle przestrzegać zaleceń wykonawczych producenta systemu.

3. Czy możliwe jest zastosowanie innych systemów o odpowiadających parametrach technicznych ?

Ad. 3.

Nie dopuszcza się zastosowanie innych systemów (np. opartych na wełnie mineralnej) o odpowiadających parametrach technicznych. Zgodnie z p. 7.2 Opisu Technicznego docieplenie ścian zewnętrznych należy wykonać styropianem metodą lekką mokrą (tzw. BSO – bezspoinowy system ociepleń). System BSO został dobrany zgodnie z założeniami Audytu energetycznego, przedłożonego w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska, celem uzyskania dofinansowania zadania.

Zamawiający informuje, że udzielone odpowiedzi są wiążące dla wszystkich Wykonawców biorących udział w przedmiotowym postępowaniu, a w przypadku rozbieżności pomiędzy treścią SIWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.

/ - / RITA SERAFIN

BURMISTRZ MIASTA KUŹNIA RACIBORSKA

.....
Zatwierdził

Kuźnia Raciborska, dnia 28.01.2011r.