

Zamawiający:

Gmina Kuźnia Raciborska
47-420 Kuźnia Raciborska, ul. Słowackiego 4
tel. (32) 419-14-17; fax. (32) 419-14-32

WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Numer ogłoszenia: 592292-2017 data zamieszczenia: 22.09.2017 r.

Nazwa zadania: „Budowa ogrodzenia i oświetlenia na boisku przyszkolnym na terenie ZSO w Rudach przy ul. Rogera”, z podziałem na zadania:

Zadanie 1. Budowa ogrodzenia na boisku przyszkolnym na terenie ZSO w Rudach przy ul. Rogera.

Zadanie 2. Budowa oświetlenia na boisku przyszkolnym na terenie ZSO w Rudach przy ul. Rogera.

Zamawiający - **Gmina Kuźnia Raciborska** - działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych informuje, iż wpłynęło zapytanie, dotyczące treści SIWZ w ww postępowaniu, na które Zamawiający udziela poniższej odpowiedzi:

Zapytanie z dnia 29.09.2017 r.

Proszę o potwierdzenie długości ogrodzenia, które należy zamontować - w przedmiarze wskazana jest długość 140 mb (2x(18+52)). Natomiast z zagospodarowania terenu wynika, że ogrodzenie ma być po dłuższych bokach boiska tj. 2x52 mb oraz 2 x32 mb (krótsze boki) – razem-daje to 168 mb. Jaka jest prawidłowa długość? Proszę ewentualnie o zmiany w przedmiarze - jeśli obowiązuje dołączenie kosztorysu.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że prawidłowa długość ogrodzenia boiska została wskazana przez Zamawiającego w przedmiarze robót, która łącznie wynosi 140 mb. Ogrodzenie ma zostać zabudowane na całej długości dłuższych boków boiska 2 x 52 mb, natomiast na każdym z krótszych boków boiska mają zostać zabudowane po dwa odcinki ogrodzenia o długości 9 mb, czyli łącznie 2 x18 mb. Na krótszych bokach boiska na odcinku piłkochwyków nie przewiduje się zabudowy ogrodzenia. Kosztorys ofertowy szczegółowy, który należy dołączyć do oferty należy sporządzić wg przedmiaru robót załączonego do SIWZ.

Zamawiający informuje, że udzielone odpowiedzi są wiążące dla wszystkich Wykonawców biorących udział w przedmiotowym postępowaniu, a w przypadku rozbieżności pomiędzy treścią SIWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.

BURMISTRZ

inż. Paweł Macha

.....
zatwierdził

Kuźnia Raciborska, dnia 02.10.2017r.

Kierownik Zamawiającego