

Zamawiający:

Gmina Kuźnia Raciborska
47-420 Kuźnia Raciborska, ul. Słowackiego 4
tel. (32) 419-14-17; fax. (32) 419-14-32

WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Numer ogłoszenia: 283410 - 2012 z dnia 02.08.2012 r.
Nazwa zadania: Wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu „Moje Boisko - Orlik 2012”, przy ul. Piaskowej 28 w miejscowości Kuźnia Raciborska.

Zamawiający - **Gmina Kuźnia Raciborska** - działając na podstawie art. 38 ust. 1i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami) informuje, iż wpłynęły **zapytania**, dotyczące treści SIWZ ww postępowaniu, na które Zamawiający udziela poniższych odpowiedzi:

Zapytanie nr 1 z dnia 06.08.2012r.

W dokumentacji przetargowej tj. „SIWZ ZAL 1 STWiOR Specyfikacja Techniczna Ogólna str. 3 PRACE DO WYKONANIA Zamawiający opisuje nawierzchnię boiska piłkarskiego jako:”Wykonanie nawierzchni z trawy syntetycznej, wysokość włókna 60mm na podkładzie z maty elastycznej, (typ maty, jej grubość oraz wypełnienie trawy syntetycznej zgodnie z badaniem specjalistycznego laboratorium np. Labosport lub ISA – Sport lub Sport Labs Ltd.) Jako wypełnienie trawy należy zastosować granulatermoplastyczny typu TP.” Czyli wariant 1 SIWZ zwrócowej.

Natomiast w SIWZ ZAL 2 STWiOR ST 01.02.00 ZAGOSPODAROWANIE TERENU - OBRZEŻA POBUDOWA I NAWIERZCHNIE oraz w Opisie Technicznym Zamawiający opisuje inną nawierzchnię (wariant 2 SIWZ wzorcowej):

Wysokość całkowita włókien nawierzchni min. 40 mm i mniejsza niż 60 mm.

Zamawiający jako wypełnienie trawy należy zastosować piasek kwarcowy z granulatermoplastycznym polimerem TP.

Pytanie do Zamawiającego:

Jaki rodzaj trawy należy zastosować? - (wariant)

Jakie wypełnienie należy zastosować?

Jakich dokumentów dotyczących nawierzchni będzie wymagał Zamawiający?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że STWiOR który stanowi załącznik nr 1 do SIWZ, zawiera błędy w opisie prac do wykonania w zakresie nawierzchni z trawy syntetycznej, oraz technologii wykonania linii boiska. W związku z powyższym ,zamawiający precyzuje warunki jakie musi spełniać nawierzchnia boiska piłkarskiego z trawy syntetycznej:

1. wysokość całkowita włókien nawierzchni min. 40 mm i mniejsza niż 60mm;
2. gęstość (ilość splotów / m2) : min. 97.000 włókien / m2;
3. rodzaj włókna : 100 % polietylen (PE);

4. 100 % włókien monofilowych,
5. dtex : min 11 000
6. wypełnienie: piasek kwarcowy z granulatem gumowym EPDM lub piasek kwarcowy z termoplastycznym polimerem TP;
7. kolor nawierzchni zielony (możliwe dwa odcienie);
8. linie segregacyjne - wklejone w nawierzchnię.

Powyższe parametry zgodne są z zapisami wzorcowej SIWZ oraz wymaganiami ST 01.02.00 Zagospodarowanie terenu - obrzeża, podbudowa i nawierzchnie, która stanowi załącznik nr 2 do SIWZ.

Ponadto, zamawiający dokonuje zmiany SIWZ w zakresie dokumentów potwierdzających że oferowane roboty budowlane spełniają wymagania zamawiającego dla systemu nawierzchni z trawy syntetycznej - Rozdział 6 ust. 2 lit. a), gdzie zapis:

„ a) Raport z badań przeprowadzonych przez specjalistyczne laboratorium (np. Labosport lub ISA-Sport lub Sports Labs Ltd), dotyczący oferowanej nawierzchni, potwierdzający zgodność jej parametrów z FIFA Quality Concept for Football Turf (dostępny na www.FIFA.com) lub ”, zastępuje się zapisem:

„ a) Aktualny certyfikat FIFA 1 Star lub FIFA 2 Star dla obiektu wykonanego z oferowanego systemu nawierzchni i raport z badań przeprowadzonych przez specjalistyczne laboratorium (np. Labosport lub ISA-Sport lub Sports Labs Ltd), dotyczący oferowanej nawierzchni, potwierdzający zgodność jej parametrów z FIFA Quality Concept for Football Turf (dostępny na www.FIFA.com)”.

Jednocześnie informuję, że wprowadzona przez Zamawiającego zmiana w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nie wpływa na zmianę terminu składania ofert wyznaczonego na dzień: 17.08.2012r. godzinę 09.00.

Zamawiający informuje, że dokonana zmiana SIWZ są wiążące dla wszystkich Wykonawców biorących udział w przedmiotowym postępowaniu.

**Z up. Burmistrza
mgr Bogusław Wojtanowicz
Zastępca Burmistrza**

.....
zatwierdził

Kuźnia Raciborska, dnia 09.08.2012r.