

Zamawiający:

Gmina Kuźnia Raciborska
47-420 Kuźnia Raciborska, ul. Słowackiego 4
tel. (32) 419-14-17; fax. (32) 419-14-32

WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Numer ogłoszenia: 154968-2014 z dnia 08.05.2014 r.

Nazwa zadania: **Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania parteru miejskiej biblioteki publicznej na świetlicę wiejską wraz z salą do gimnastyki wraz z budową zbiornika na nieczystości ciekłe, przy ul. Raciborskiej 42 w miejscowości Turze (dz. nr 790).**

Zamawiający - **Gmina Kuźnia Raciborska** - działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych informuje, iż wpłynęły zapytania, dotyczące treści SIWZ w ww postępowaniu, na które Zamawiający udziela poniższych odpowiedzi:

Pytanie z dnia 14.05.2014r.

1. **Punkt nr 2.4.2 SIWZ dotyczy „wykazania się posiadanymi środkami finansowymi lub zdolnością kredytową w wysokości nie mniejszej niż 500.000 zł potwierdzone informacją banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy”. Pytanie nasze brzmi: czy Zamawiający uzna spełnienie ww kryterium jeśli wykonawca dołączy do swojej oferty przetargowej zaświadczenie z Banku wystawione w dniu 14.03.2014r. potwierdzające posiadaną zdolność kredytową wykonawcy na kwotę znacznie przekraczającą 500 000,00 zł z dopiskiem że „zaświadczenie wydaje się na prośbę Klienta celem przedłożenia do przetargu organizowanego przez’ i tu widnieje nazwa zamawiającego u którego wykonawca w marcu składał swoją ofertę przetargową? Czy też niezbędne jest nowe ZAŚWIADCZENIE?**

Odpowiedź:

Zamawiający nie uzna takiego zaświadczenia jako spełnienie warunku udziału w postępowaniu, w zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Zaświadczenie z banku o którym mowa w zapytaniu zostało wydane przez bank na potrzeby konkretnego, innego postępowania przetargowego i zostało skierowane do określonego zamawiającego.

Pytania z dnia 16.05.2014r.

1. **Czy zamawiający posiada do ww. zamówienia publicznego Projekt oświetlenia ewakuacyjnego podpisany przez rzeczoznawcę p/poż jest niezbędny do odbioru obiektu przez strażaka. Prosimy o udostępnienie takiego opracowania .**

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że zgodnie z opisem technicznym (str. 4/11) zawartym w projekcie Architektoniczno – Budowlanym oznakowanie i oświetlenie awaryjne zaznaczono w projekcie branży elektrycznej (rys nr E-01). Ponadto informujemy że cała dokumentacja została zaopiniowana pozytywnie przez rzeczoznawcę od spraw zabezpieczeń p-poż .

- 2. Prosi się o uściślenie informacji dotyczącej typu kabli elektrycznych w dziale nr 2.4. Nie ma możliwości dociec w której pozycji kosztorysowej należy skalkulować dany typ kabla.**

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że zakres prac ujęty w przedmiarze w dziale 2.4 obejmuje całą instalację elektryczną dotyczącą realizacji zadania. Kalkulację robót ujętych w dziale 2.4 należy rozpatrywać łącznie na podstawie kompletnej dokumentacji branży elektrycznej a w szczególności rysunki E-01 , E-02 oraz E-03.

- 3. Prosimy o podanie więcej szczegółów dotyczących rampy teleskopowej dla niepełnosprawnych którą to należy wycenić w ofercie przetargowej. Rodzaj materiału , wymiary itp.**

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że rampa teleskopowa dla osób niepełnosprawnych winna spełniać wszystkie wymogi bezpieczeństwa oraz posiadać wymagane certyfikaty dla tego rodzaju urządzeń. Zamawiający zakłada iż rampa będzie urządzeniem łatwym w demontażu i montażu wykonana w lekkiej konstrukcji.

Rozwiązanie przedstawiono na załączniku graficznym, które stanowi jedynie przykładowe rozwiązanie i może być zastąpione przez inne, równoważne, posiadające wszystkie wymagane atesty, certyfikaty i pozwolenia. Ciężar udowodnienia, że wyroby przyjęte przez Wykonawcę są równoważne w stosunku do zaproponowanych w dokumentacji projektowej, spoczywa na Wykonawcy.

Jednocześnie informujemy, że wprowadzona przez Zamawiającego zmiana w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nie wpływa na zmianę terminu składania ofert wyznaczonego na dzień: 23.05.2013r. godzinę 09.00.

Zamawiający informuje, że dokonana zmiana SIWZ są wiążące dla wszystkich Wykonawców biorących udział w przedmiotowym postępowaniu.

/ - / RITA SERAFIN

BURMISTRZ MIASTA KUZNIA RACIBORSKA

.....
zatwierdził

Kierownik Zamawiającego

Kuźnia Raciborska, dnia 2014-05-20