

**Zamawiający:**

Gmina Kuźnia Raciborska  
47-420 Kuźnia Raciborska, ul. Słowackiego 4  
tel. (32) 419-14-17; fax. (32) 419-14-32

**WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

**Numer ogłoszenia:** 172930-2014 z dnia 22.05.2014r.

**Nazwa zadania:** Aktywny styl życia szansą na zdrowie - przebudowa kompleksu sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Kuźni Raciborskiej

Zamawiający - **Gmina Kuźnia Raciborska** - działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych informuje, iż wpłynęły zapytania, dotyczące treści SIWZ w ww postępowaniu, na które Zamawiający udziela poniższych odpowiedzi:

Pytania z dnia 26.05.2014r.

**1. Jaki ma być kąt świecenia soczewki w oprawie LED**

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że kąt świecenia soczewki nie jest istotny.

**2. Czy Zamawiający dopuszcza oprawę w kolorze czarnym**

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że dopuszcza oprawę w każdym kolorze również czarnym.

**3. Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie opraw LED o parametrach technicznych nie gorszych niż wzorcowa ale o innych wymiarach ? Jaka jest tolerancja w odniesieniu do wymiarów ?.**

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że zamawiający dopuszcza zastosowanie opraw LED o parametrach technicznych nie gorszych niż wzorcowa. Należy przyjąć tolerancję wymiarów opraw +/- 10 % .

**4. Jakie dla Zamawiającego są priorytetowe parametry techniczne ? Czy możliwe jest zastosowanie opraw spełniających wszystkie parametry przy użyciu innej ilości diod ?**

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że podstawowym założeniem rozwiązania jest osiągnięcie oświetlenia boiska sportowego na poziomie klasy III tj. 75 Lux przy równomierności min/średniej > 0,5 zgodnie z wymogami normy PN – EN 12193 i uzyskaniu jak największej energooszczędności rozwiązania. W przypadku przedstawionego rozwiązania dla obiektu o powierzchni 6300 m<sup>2</sup> uzyskano efekt 2,83015 W / m<sup>2</sup>. Parametry techniczne oświetlenia boiska treningowego przedstawiono w pkt 1.3 (str. 3 projektu wykonawczego „Dostosowanie oświetlenia boiska treningowego w technologii LED”).

**5. Jaka jest tolerancja w wartości poboru mocy, ilości lumenów, ilości diod – w % ? Brak jakiegokolwiek tolerancji sugerowałby wyłącznie jednego producenta i konkretny produkt co jest niezgodne z zapisami Prawa Zamówień Publicznych.**

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że dopuszcza oprawy spełniające osiągnięcie oświetlenia boiska sportowego na poziomie klasy III tj. 75 Lux przy równomierności min/średniej > 0,5 zgodnie z wymogami normy PN – EN 12193 i uzyskaniu jak największej energooszczędności rozwiązania.

Pytanie z dnia 28.05.2014r.

**Prosimy o udostępnienie na Waszej stronie następujących rysunków:**

- 1. nr K4, K5, K6 i K29 gdyż są nieczytelne szczególnie K 29 z konstrukcji**
- 2. nr S2, S3, S4 i S8 z architektury**
- 3. nr od D2 do D12 z przyłączy sanitarnych**

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że w dniu 22.05.2014r. wraz z Ogłoszeniem o zamówieniu zamieścił na swojej stronie internetowej kompletną dokumentację projektową – SIWZ zał. 02 (Projekt budowlany), jako plik z rozszerzeniem „rar”. Wszystkie rysunki w projekcie są czytelne.

*/ - / RITA SERAFIN*

**BURMISTRZ MIASTA KUZNIA RACIBORSKA**

.....  
zatwierdził

*Kierownik Zamawiającego*

*Kuźnia Raciborska, dnia 29.05.2014r.*