

**Zamawiający:**

Gmina Kuźnia Raciborska  
47-420 Kuźnia Raciborska, ul. Słowackiego 4  
tel. (32) 419-14-17; fax. (32) 419-14-32

**WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

**Numer ogłoszenia:** 70776-2012 z dnia 07.03.2012 r.

**Nazwa zadania:** „Remont budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych ul. Piaskowa 28 w Kuźni Raciborskiej”.

Zamawiający - **Gmina Kuźnia Raciborska** - działając na podstawie art. 38 ust. 1i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami) informuje, iż wpłynęło **zapytanie**, dotyczące treści SIWZ ww. postępowaniu, na które Zamawiający udziela poniższych odpowiedzi:

**Zapytanie nr 1 z dnia 14.03.2012r.**

W nawiązaniu do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na „Remont budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych przy ul. Piaskowej 28 w Kuźni Raciborskiej” – zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie następujących zagadnień:

1. Przedmiar ZMIANA UKŁADU ŚCIAN – poz. 16 i 24 – ścianki działowe z płytek z betonu komórkowego gr. 12 cm – czy obmiar jest właściwy. W poz. 16 jest 11,50 m<sup>3</sup> powinno być 1,38 m<sup>3</sup>; a poz. 24 jest 18,8 m<sup>3</sup> winno być 2,27 ?

**Ad. 1**

Prawidłowy obmiar w Przedmiarze – Zmiana układu ścian w pozycji 16 wynosi: 1,38 m<sup>3</sup>.

Prawidłowy obmiar w Przedmiarze – Zmiana układu ścian w pozycji 24 wynosi: 2,27 m<sup>3</sup>.

2. Przedmiar REMONT ŚCIAN I SUFITÓW – poz. 8 osadzenie podokienników – jakie parapety; czy są to podokienniki z demontażu czy nowe, jeśli nowe to z czego?

**Ad. 2.**

Zamawiający wyjaśnia, że są to parapety (podokienniki) z demontażu.

/ - / RITA SERAFIN

BURMISTRZ MIASTA KUZNIA RACIBORSKA

.....  
**Zatwierdził**

Kuźnia Raciborska, dnia 19.03.2012r.