

Zamawiający:

Gmina Kuźnia Raciborska
47-420 Kuźnia Raciborska, ul. Słowackiego 4
tel. (32) 419-14-17; fax. (32) 419-14-32

WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Numer ogłoszenia: 62668-2013 z dnia 14.02.2013 r.

Nazwa zadania: Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego, a następnie realizacja robót budowlanych dla zadania, pn.: „Aktywny styl życia szansą na zdrowie - przebudowa kompleksu sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Kuźni Raciborskiej”, w trybie „zaprojektuj i wybuduj”.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Priorytet IX „Zdrowie i rekreacja”. Działanie 9.3. „Lokalna infrastruktura sportowa”

Zamawiający - **Gmina Kuźnia Raciborska** - działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych informuje, iż wpłynęły zapytania, dotyczące treści SIWZ w ww postępowaniu, na które Zamawiający udziela poniższych odpowiedzi:

Pytania z dnia 21.02.2013r.

1. Proszę o zamieszczenie na stronie Zamawiającego Programu Funkcjonalno-użytkowego, stanowiącego załącznik nr 11 do SIWZ, którego obecnie brak.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że Program Funkcjonalno-użytkowy stanowiący załącznik nr 11 do SIWZ został przez Zamawiającego udostępniony w dniu zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu publicznym.

Celem pobrania Programu Funkcjonalno-użytkowego (plik PDF) należy otworzyć zamieszczony pod ogłoszeniem załącznik o nazwie: SIWZ 2 i postępować zgodnie z zawartą w nim instrukcją, cyt.: „Proszę skopiować poniższy skrót do przeglądarki i pobrać plik na dysk: http://www.kuzniaraciborska.pl/pliki/SIWZ_Zalacznik.pdf”.

2. Dotyczy: SIWZ Rozdz. V pkt 2 ppkt a) - Czy Zamawiający uzna za spełnienie warunku w zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia przez Wykonawcę, jeżeli Wykonawca potwierdzi wykonanie w ciągu 3 lat co najmniej 1 projektu budowlanego i wykonawczego w zakresie budowy, rozbudowy, przebudowy lub remontu płyty pełnowymiarowego boiska piłkarskiego (konstrukcja + nawierzchnia) wyposażonego w systemy: nawadniający, drenarski, ogrzewania oraz w sprzęt sportowy?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający uzna takie referencje.

- 3. Dotyczy: SIWZ Rozdz. V pkt 2 ppkt b) – Czy Zamawiający uzna za spełnienie warunku w zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia przez Wykonawcę, jeżeli Wykonawca potwierdzi wykonanie w ciągu ostatnich 5 lat co najmniej 2 zadań polegających na budowie, rozbudowie, przebudowie lub remoncie pełnowymiarowej płyty boiska piłkarskiego (konstrukcja + nawierzchnia) wraz z niezbędnymi instalacjami (nawadnianie, drenaż, kanalizacja, ogrzewanie, wyposażenie w sprzęt sportowy)?**

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający uzna takie referencje.

Pytania z dnia 22.02.2013r.

- 1. Czy do oferty należy załączyć kopię polisy ubezpieczenia OC działalności wykonawcy związanej z przedmiotem zamówienia?**

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga dołączania do oferty kopii polisy ubezpieczeniowej.

- 2. Jaka nazwa drużyny i użytkownika będzie umieszczona na tablicy wyników? Czy nazwy drużyny, nazwa użytkownika, logo właściciela (herb miasta) mają być na tablicy, jako naklejana lub wyświetlane?**

Odpowiedź:

Tablica powinna posiadać:

- czas rzeczywisty / czas gry (0 – 99 min) (wyświetlane)
- wynik (0 – 9 pkt.) (wyświetlane)
- logo właściciela / użytkownika (herb miasta) (naklejane)
- nazwa użytkownika (naklejane)
- nazwa drużyny, GOŚCIE, GOSPODARZE (wyświetlane)

- 3. Czy w zakresie przedmiotu przetargu wchodzi wymiana bramek na obu boiskach?**

Odpowiedź:

Nie, w zakres przedmiotu zamówienia nie wchodzi wymiana bramek na boiskach.

- 4. W nawiązaniu do tablicy głównej (str. 23 PFU) prosimy wyjaśnić: Czy ma być zaprojektowane i wykonane oświetlenie trybuny głównej zadaszonej? Prosimy podać (tak dla boiska bocznego) minimalne wymogi dla instalacji oświetlenia głównego w celu prawidłowego zbilansowania mocy dla całego zadania? Co będzie w przypadku, gdy Zakład Energetyczny wybuduje przyłącz dla zwiększonej mocy na obiekcie po wymaganym terminie realizacji zadania? Rozumiemy, że umowa powinna być aneksowana?**

Odpowiedź:

- Tak, zgodnie z wymogami należy zaprojektować i wykonać oświetlenie trybuny głównej.
- Projekt nie przewiduje wymiany oświetlenia boiska głównego. Oświetlenie to pozostaje bez zmian.
- W takim przypadku, Gmina wykona przyłącz we własnym zakresie jako oddzielne zadanie, w takim terminie który umożliwi terminowe wykonanie zadania będącego przedmiotem niniejszego postępowania.
- Zamawiający nie przewiduje przedłużenia terminu realizacji umowy.

5. Czy rzeczywiście ogrodzenie wewnętrzne boiska głównego ma być wysokości 1,10 m.?

Odpowiedź:
Tak.

6. Czy nawierzchnia boiska bocznego ma być wymieniona w całości, bo na str. 7 PFU jest zapis o pielęgnacji?

Odpowiedź:
Zapis na stronie 7 PFU w zakresie boiska bocznego jest błędny. Należy przewidzieć w dokumentacji projektowej oraz w wykonaniu wymianę istniejącej nawierzchni boiska na nową.

7. Czy w pomieszczeniu spikera należy przewidzieć ogrzewanie elektryczne?

Odpowiedź:
Należy przewidzieć.

8. Czy łoże VIP mają być obudowane ze wszystkich stron, co sugeruje rys. 2 PFU i widać do nich drzwi? Prosimy jednoznacznie określić.

Odpowiedź:
Łoże VIP nie są odgródzone ścianami.

9. Czy obudowa trybuny zadaszanej ma być tylko w osi zadaszania (podział pomiędzy częścią skierowaną na boisko główne i boczne)?

Odpowiedź:
Ściana osłonowa z blachy trapezowej zgodnie z PFU ma być wykonana tylko osi słupów części zadaszanej trybuny.

10. Czy trybuna niezadaszona ma być wykonana również z prefabrykatów z miejscami stojącymi, czy jak to zapisano na str. 12 PFU - „wał ziemny obsiany obustronnie trawą”? Prosimy to jednoznacznie określić.

Odpowiedź:
Nie, trybuna niezadaszona ma być wykonana jako wał ziemny obsiany obustronnie trawą, zgodnie z zapisami PFU.

11. W opisie tablicy wyników w PFU str. 29 jest błąd w jej wymiarze. Powinno być 4200-2200 mm.

Odpowiedź:
Potwierdzamy, że minimalny wymiar tablicy powinien wynosić 4200x2200 mm.

12. Czy wszystkie materiały z rozbiórki są własnością wykonawcy i do niego należy też poniesienie kosztu wywozu i utylizacji?

Odpowiedź:
Tak, zgodnie z zapisami §5 ust. 26 wzoru umowy, stanowiącej załącznik nr 10 do SIWZ.

13. Czy armatura w sanitariatach typu Presto ma być w wersji wandaloodpornej podobnie jak miski ustępowe, umywalki i pisuar?

Odpowiedź:
Nie

14. Czy można zaprojektować i wykonać zbiornik na nieczystości ciekłe w wersji żelbetowej szczelny ze względu na warunki gruntowo-wodne?

Odpowiedź:
Można zaprojektować zbiornik na nieczystości ciekłe w wersji żelbetowej, jednakże z uwagi na warunki gruntowo-wodne wystarczające jest zastosowanie zbiornika przewidzianego na stronie 22 PFU.

Jednocześnie informujemy, że wprowadzona przez Zamawiającego zmiana w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nie wpływa na zmianę terminu składania ofert wyznaczonego na dzień: 01.03.2013r. godzinę 09.00.

Zamawiający informuje, że dokonana zmiana SIWZ są wiążące dla wszystkich Wykonawców biorących udział w przedmiotowym postępowaniu.

/ - / RITA SERAFIN

BURMISTRZ MIASTA KUZNIA RACIBORSKA

.....
zatwierdził

Kierownik Zamawiającego

Kuźnia Raciborska, dnia 2013-02-25