

Zamawiający:

Gmina Kuźnia Raciborska
47-420 Kuźnia Raciborska, ul. Słowackiego 4
tel. (32) 419-14-17; fax. (32) 419-14-32

WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**Numer ogłoszenia: 219762 - 2014****Nazwa zadania: Aktywny styl życia szansą na zdrowie - przebudowa kompleksu sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Kuźni Raciborskiej**

Zamawiający - **Gmina Kuźnia Raciborska** - działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych informuje, iż wpłynęły zapytania, dotyczące treści SIWZ w ww. postępowaniu, na które Zamawiający udziela poniższych odpowiedzi:

Pytania z dnia 11.07.2014r.

1. **W związku z źle sprecyzowanym pytaniem oraz w nawiązaniu do wyjaśnień Zamawiającego z dnia 08.07.2014 r. – odpowiedź nr 6 ponawiamy pytanie w tej sprawie: Prosimy Zamawiającego o jednoznaczne potwierdzenie czy balustrady i ogrodzenie mają być wykonane jako ocynkowane (zgodnie z projektem), czy też jako ocynkowane i pomalowane (ma to wpływ na cenę)**

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że KONSTRUKCJA STALOWA BALUSTRAD I OGRODZENIA MA BYĆ OCYNKOWANA ZGODNIE Z PROJEKTEM !!!

2. **W ramach przedmiotowego zadania przewidziano 5 toalet natomiast w przedmiarze tylko 4 pojemniki na papier toaletowy. W związku z brakiem informacji o ilości pojemników w projekcie, prosimy Zamawiającego o informację, ile pojemników na papier należy wycenić .**

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że zgodnie z projektem należy wycenić 5 (pięć) pojemników na papier toaletowy. Zgodnie z zapisami z SIWZ przedmiary robót stanowią opracowanie pomocnicze. Podstawą wyceny prac jest projekt techniczny oraz STWiOR.

3. **Zgodnie z dokumentacją projektową jest 19 szt. głośników 10 W, natomiast w przedmiarze (poz. 40) jest 10 szt. Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, iż należy przyjąć ilość w projekcie .**

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że zgodnie z projektem branży elektrycznej należy do wyceny przyjąć 19 sztuk głośników zgodnie z rysunkami E/03 i E/04 branży elektrycznej. Zgodnie z zapisami z SIWZ przedmiary robót stanowią opracowanie pomocnicze. Podstawą wyceny prac jest projekt techniczny oraz STWiOR.

4. Zgodnie z dokumentacją projektową jest 6 szt. kolumn estradowych, natomiast w przedmiarze (poz. 41) są 4 szt. Prosimy zamawiającego o potwierdzenie, iż należy przyjąć ilość jak w projekcie.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że zgodnie z projektem branży elektrycznej należy do wyceny przyjąć 6 sztuk kolumn estradowych zgodnie z rysunkami E/08 branży elektrycznej. Zgodnie z zapisami z SIWZ przedmiary robót stanowią opracowanie pomocnicze. Podstawą wyceny prac jest projekt techniczny oraz STWiOR.

5. W celu rzetelnego przygotowania oferty prosimy również o podanie wymaganych przez Zamawiającego parametrów głośników oraz kolumn głośnikowych

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że projektowe założenia akustyczne zostały opisane w projekcie branży elektrycznej, w części opisu technicznego, strona 6 rozdział 7.1 Akustyka i założenia projektowe.

Zamawiający informuje, że udzielone odpowiedzi są wiążące dla wszystkich Wykonawców biorących udział w przedmiotowym postępowaniu, a w przypadku rozbieżności pomiędzy treścią SIWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.

Jednocześnie informujemy, że udzielone przez Zamawiającego wyjaśnienia do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nie wpływają na zmianę terminu składania ofert wyznaczonego na dzień: 16.07.2014r. godzinę 09.00.

**/ - / RITA SERAFIN
BURMISTRZ MIASTA KUZNIA RACIBORSKA**

.....
zatwierdził

Kuźnia Raciborska, dnia 11.07.2014r.