

Zestawienie podstawowych materiałów Kuźnia Raciborska ul. Tartaczna

LP	Materiał	Ilość
<b>Przebudowa słupa nN</b>		
1.	Słup E-10,5/12	1 szt
2.	Ustój UB2 Płyta ustojowa U-85 Beton B15	1 kpl 1 szt 0,885 m <sup>3</sup>
3.	Przewód AsXSn 4x70+25mm <sup>2</sup> linia główna – do przewieszenia	istn
4.	Przewód AsXSn 4x25mm <sup>2</sup> przyłącze	31 mb
5.	Uchwyt odciągowy dla linii głównej	istn
6.	Uchwyt odciągowy SO 80S dla przyłącza	3 szt
7.	Hak SOT 21.1 dla linii kier ul. Tartaczna	1szt
8.	Hak do słupów okrągłych SOT 29 dla przyłącza	1szt
9.	Taśma COT 37	2 m
10.	Klamerka COT	2 szt
11.	Hak SOT 21.16 dla przyłącza słup ŻN	1 szt
12.	Hak nakrętkowy PD 2.3 dla przyłącza słup ŻN	1 szt
13.	Zacisk dwustronnie przebij. izolację SLIW 54 na słupie E	4szt
14.	Zacisk dwustronnie przebij. izolację SLIW 54 na słupie ŻN	4szt
15.	Oprawa oświetleniowa	istn
16.	Wysięgnik Wo-5 1700/1000 – nad sieć	1 szt
17.	Oprawka bezpiecznikowa SV 29.253	1 szt
18.	Bezpiecznik Bi-Wtz 10A	1 szt
19.	Zacisk dwustronnie przebijający izolację SLIP 12.05 dla ośw.	2 szt
20.	Odgromniki SE 46.166	4 szt
21.	Sonda Galmar ø 17,2 o dł. 9m	3 kpl
22.	Bednarka ocynkowana FeZn 4x25	30 m
23.	Zacisk dwustronnie przebijający izolację SLIP 12.05 dla odgromnika	1 szt
24.	Taśma COT 37	6 m
25.	Klamerka COT	6 szt
26.		
27.		